

様式第 3 号 (第 8 条関係)

競争入札設計図書等に関する回答書

令和元年 6 月 7 日

福島県立田村高等学校長 遠藤 均

工事 (委託業務) 番号	第 19-79370-0002 号
工事 (委託業務) 名	田村高校空調設備整備工事 (電気)
質 問 事 項	
別紙 1 の見積単価について「KP-3～PAC 北 9 間」から「KP-1～PAC 北 5 間」にプルボックス設置の表記がありませんが、これは表記の抜けでしょうか。それとも、金抜き設計書第 3 号内の「KP-3～PAC 北 9 間」から「KP-1～PAC 北 5 間」は、別途プルボックス設置を積算し合算しているのでしょうか。	
回 答 事 項	
表記漏れである。 別紙 1 見積単価にはプルボックス設置費用も含まれます。 なお、訂正後の別紙 1 を当該回答とともに掲載します。	

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。